

จาก ผบ.ค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ 24 ก.ย. 2563
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายเฉลิม ภู่อั่วง

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120000988864 ลว 28 สิงหาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กปร.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

จำลองใจเข็ด

- | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|
| - | สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ | ม.7 ต.พนาวิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง | | | |
| - | ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ | 600 | เมตร | ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ | 720 เมตร |
| - | สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด | 50 | AW | ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด | 160 เควี.เอ. |
| - | ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย | | | | |
| - | ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ | 1 | เฟส ขนาด | 15 | แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง |
| | ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย | | | | |

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------|---------------------|-----|------|
| — บั๊กเสาคอรถขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 6 | ตัน |
| — พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง | 120 | เมตร |
| — พาดสายเมนสายคาบขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง | | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 62,252.21 บาท (หกหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 58635 / 2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางกนกพร วังสิริสุนทร)
ชก.(บ) รย.ผจก.กฟอ.ปตด.)
๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓