

จาก	ผบค.กฟอ.ปลวกแดง	ถึง	ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	22 ต.ค. 2563
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -	นายบุญยิ่ง สายทอง	

เรียน ผจก.กฟอ.โปรด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.โปรด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001000378 ลว 29 กันยายน 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

ទាយតនៈច័ន្ទ

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 630 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 6 เครื่อง
- ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | ปีกเสาโครงขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
|----------------------|----|------|---------|-------------|---------|
| - พาดสายขนาด | 95 | AW | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 30 เมตร |
| - พาดสายเมนสายคาขนาด | 50 | AW | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 30 เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------|---|
| - ผู้ได้โผลงทุนเป็นเงิน | 48,406.99 | บาท (| สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | |
| - กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หรือมีได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./64906/2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจพจน์ย์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ ปลด

22 ต.ค. 2563