



ถึง , ผจก.กฟอ.สวท.แดง

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓

นางจันทิมา แซ่หลี่

ตามคำร้องเลขที่ 120000998816 ลว. 24 กันยายน 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบแรงดันค่าใช้จ่ายนั้น ผบ.ค.ฟยปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.ตาสีทิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

|                                  |       |                              |     |        |
|----------------------------------|-------|------------------------------|-----|--------|
| สายที่พาดคอกเป็นสายคลุมนิ่ม ขนาด | 50 AW | ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด | 100 | เควีเอ |
|----------------------------------|-------|------------------------------|-----|--------|

|                              |    |          |   |             |    |         |
|------------------------------|----|----------|---|-------------|----|---------|
| ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ | 1. | เฟส ขนาด | 5 | แอมป์ จำนวน | 10 | เครื่อง |
|------------------------------|----|----------|---|-------------|----|---------|

វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 150 เมตร

พาดสายเมนชายคาขนาด 50 AW ต.ร.ม.ร.ว.บ. 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 50 เมตร

ผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นเงิน 141,387.77 บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ )

แฟ้มลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบ

การพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล หอมหวัด  
ทษ.ปศ.

ที่ ๑๒ ปลด. บค./๖๓๒๔๑/๗๕๖๓

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจพจน์ชัย)

รอง (ท) รช.ผจก.กฟอ.ปตท.

၂၈၆