



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHOTOGRAPHIC ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 15 ต.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - น.ส.อำเภอ แซ่โจ้ว

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดงผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวก.

ตามคำร้องเลขที่ 120001004203 ลว 12 ตุลาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ตาสีห์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 540 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เค.

ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 10 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | |
|---------------------|------------------|---------|-------------|---------|
| ปักเสาควรว.ขนาด | 9 เมตร | จำนวน | 1 | ต้น |
| พาดสายขนาด | 95 AW ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 40 เมตร |
| พาดสายเมนขายคานขนาด | 50 AW ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 40 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 50,020.14 บาท (ห้าหมื่นยี่สิบบาทสิบสี่สตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.บค./ 62598/ 1563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ จาญญานันต์)

ผจก.กฟอ.ปลวก.

15 ต.ค. 2563