



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค. กฟอ. ปลวกแดง ถึง ผจก. กฟอ. ปลวกแดง  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ - 6 พ.ย. 2563  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลวกแดง - นางสุรินทร์ ดวงแป้น

เรียน ผจก. กฟอ. ปลด ผ่าน รจก. (ท) กฟอ. ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001002375 ลง 6 ตุลาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขอรวมการ  
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. กฟอ. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

#### รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 320 เมตร  
สายที่ขาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตระมม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 เดวีเอ.  
ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ. และผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  
ผู้ใช้ไฟฟ้าคิดคั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 4 เดวีเอ.  
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

#### วิธีการดำเนินการ

| ประเภทสาย ขนาด                  | เมตร | จำนวน | ค่า                 |
|---------------------------------|------|-------|---------------------|
| สายสายขนาด 50 AW ตระมม. ระบบ    | 3    | เฟส 4 | สาย ระยะทาง 20 เมตร |
| ขาดสายเมนขนาด 50 AW ตระมม. ระบบ | 3    | เฟส 4 | สาย ระยะทาง 20 เมตร |

#### เงินลงทุน

ผู้ใช้ลงทุนในเงิน 33,934.55 บาท ( สามหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์ )  
(รวมภาษี 7% ไว้แล้ว)

งบลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์  
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ กฟอ. ปลด - บค. / 16515 / 2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประเสริฐ กิจจพนธ์)

รจก. (ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ. ปลด

- 6 พ.ย. 2563