



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 18 ส.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายธวัชชัย วรรณทามะ

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 1200009825-61 ลง 13 สิงหาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายให้แก่ ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 330 เมตร
สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ

ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้คอกค่าใช้จ่าย

ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

บักเสาเคอร์ ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน
พาดสายขนาด AW	ตร.มม.ระบบ	เฟส	สาย ระยะทาง เมตร
พาดสายเมนขนาด 50 AW	ตร.มม.ระบบ	1 เฟส 2	สาย ระยะทาง 30 เมตร

เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 18,158.58 บาท (..... หักหนี้เงินแผ่นดินหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)

กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พนมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกการลูกค้า

ที่ ว. ปลด. ว.ค. 90474/2563

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายอรุณ ลุขสว่าง)
ผบค.กฟอ.ปลวกแดง