



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 22 ต.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลวกแดง - นายบุญยิ่ง สายทอง

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง (ท) กฟอ.ปลวก

ตามคำร้องเลขที่ 1200010000378 ลง 29 กันยายน 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหมักแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 630 เมตร
สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 กิโลวัตต์

ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.และผู้ได้ไฟเป็นผู้หอบค่าใช้จ่าย

ผู้ได้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 6 เครื่อง
ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

บักเสาเคอร์ ขนาด	9	เมตร	จำนวน	1	ต้น
พาดสายขนาด	95	AW	ตร.มม.ระบบ	3 เฟส 4	สาย ระยะทาง 30 เมตร
พาดสายเมนสายเคอร์ขนาด	50	AW	ตร.มม.ระบบ	3 เฟส 4	สาย ระยะทาง 30 เมตร

เงินลงทุน

ผู้ได้ไฟลงทุนเป็นเงิน 48,406.99 บาท (สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)

กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

กฟอ.ปลวกแดง/กฟอ.ปลวกแดง

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจพงษ์ย์)

จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลวก

22 ต.ค. 2563