



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค. กฟอ. ปลวกแดง ถึง ผจก. กฟอ. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 28 ต.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลวกแดง - นายวิญญา มิตรสนธิ

เรียน ผอ. กฟอ. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) กฟอ. ปลด.

ตามคำสั่งเลขที่ 120000998/52 ลง 15 กันยายน 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. กฟอ. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม. 2 ต.แม่ น้ำคู้ อ. ปลวกแดง จ. ระยอง
ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 540 เมตร
สายที่ขาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 30 กิโลโวลต์

ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ. และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
จึงใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

ปักเสาเคอร์ ขนาด	9 เมตร	จำนวน	2	ต้น
พาดสายขนาด	50 AW	ตร.มม. ระบบ	1 เฟส 2	สาย ระยะทาง 40 เมตร
พาดสายเมนสายเคาขนาด	50 AW	ตร.มม. ระบบ	เฟส	สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 25,512.33 บาท (..... สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)

กฟอ. ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มา เพื่อให้ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ๑๒ ปลด. บค. (๑๖๖) / ๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประสา กิจพงษ์ชัย)

รจก. (ท) รช. ผจก. กฟอ. ปลด.

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓