การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่ วันที่ 22 ต.ค. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นางศรีรนา บุญราศรี

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 1200099851/ ลว 24 กันยายน 2563 แจ้งความประสงค์ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 220 เมตร

สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.

ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภและผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

สิ่งใช้ดูก่ำที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

เสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น

พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 30 เมตร

พาดสายแรนสายดินขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 37,327.51 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ และเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรมเอวด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ข้อความปลด เลข 1200099851/2563

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจพจนีย์)
รจก.(ท) รษ.ผจก.กฟอ.ปลด.
22 ต.ค. 2563