



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 28 ก.ย. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นางอามณู พรหมทุ่ง

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง รวท. (ท) กฟอ.ปลวก

ตามคำร้องเลขที่ 120000997445 ลว. 22 กันยายน 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 700 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 770 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟท.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 7 เครื่อง
- ซึ่งใช้ยกยู่กักเกื้ออาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์ ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม. ระยะทาง 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 70 เมตร
- พาดสายเมนสายเคาะขนาด ตร.มม. ระบบ เฟส 4 สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 59,919.26 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
กฟท.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

การพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
ทพ.บค.

ที่ ก 2 ปลด-บค. 89455 / 2563

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประชา กิจจณีย์)

รทท. (ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ. ปลวก

28 ก.ย. 2563