



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHANOMONGKOL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.กฟอ.ปด. ถึง กฟอ.ปด.
ณ วันที่ 28 ต.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปด. แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี (ชน.5068 กม.6+015)

เรียน ผอ.กฟอ.ปด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปด.

ตาม คำร้องขอที่ 120001006402 ต.ว. 20 ตุลาคม 2563 แจ้งขออนุญาตขยายเขตระบบจำหน่าย
ขอประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี (ชน.5068 กม.6+015) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 5
ถนน ตำบล เขตพื้นที่ อำเภอ จังหวัด
ขอใช้ชื่อ ไฟถนน ชน.5068 กม.6+015 มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 kv. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาน้ำ
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่ตู้จ่าย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 20 kw.
รายละเอียดไฟฟ้าแล้ว

3.
4. ผู้เขียนได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายใน ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ I เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนขายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

ทาวเวอร์ ☐ ติดตั้งทาวเวอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน 1 ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร (ขท.5068 กม.6+015)

ประเภท	รวม กฟภ.			รวมผู้ใช้ไฟ
	สำรวจจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
รวมฐานถนน				5,655.78
รวมฐานไหล่				
หม้อแปลงตามใบ				132,553.38
สายไปติดตั้ง				
รวมตู้คอนกรีต				
บิลเดอร์	1,849.00			
วัสดุถนนรวมสูง				
วัสดุถนนหม้อแปลง				
วัสดุถนนรางตัว				
ค่าเสาไฟฟ้า				18,695.00
ค่าเสาถนนรวมสูง				3,000.00
รวมเงินรวม	1,849.00	0.00	0.00	159,904.16
กำไรมูลค่าเพิ่ม 7%				11,193.29
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				171,097.45

เงินลงทุนสำหรับเป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 171,097.45 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบลบาทสี่สิบห้าสตางค์)
กำหนดเงินเวลา 6 เดือน ไม่รวมค่าเช่ารวมเงินค่าเช่ารถสองล้อซึ่งจะต้องมีรถเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรวจจ่าย จำนวน 1,849.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่อง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หรือมีได้แบบต้นฉบับ ประมาดการ เน้นที่กลุ่มนักไปจ่ายหนี้รวม รวมละเอียดและหนังสือ
จากผู้ใช้ไฟมาด้วย

นายไพศาล พรหมชาติ
ทส.บค.

ที่ ก.จ. ปลัด อบ. ๒๖๗/๒๕๖๖

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประจักษ์ กิจเจริญ)

รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปตด.

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓