



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHILIPPINE ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ คณ.กฟอ.ปอ.ด. ถึง กฟอ.ปอ.ด.
ณที่ 14 ต.ค. 2563
เรื่อง การขออนุญาตระบบจำหน่าย กฟอ.ปอ.ด. บริษัท ดีโอเจียน วิทยาลัยสงฆ์ จันทบุรี (สจ.)

เรียน คณ.กฟอ.ปอ.ด. ผ่าน รจก.ทอ.กฟอ.ปอ.ด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000992792 คว. 10 กันยายน 2562 ขอแจ้งความประสงค์ขออนุญาตระบบจำหน่าย
และประมาณการเวลาจ่ายค่าใช้นั้น คณ. ได้ดำเนินการสำรวจ พบว่า มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดีโอเจียน วิทยาลัยสงฆ์ จันทบุรี (สจ.) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6
ถนน ตำบล อำเภอวังทราย จังหวัด ระยะ
ขอใช้ไฟ โครงการ บ้านดีโอเจียน สจ. มีผู้ใช้ไฟ 49 ราย ครัวเรือนที่ติดตั้งรับไฟฟ้า
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 kv. วงจรที่ 9 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ท่ามกลางถนนสาธารณะ ระยะทางประมาณ 4 กม.
2. โหลดเริ่มใช้ประมาณ 49 ครัวเรือนใช้ไฟฟ้า ครัวเรือนประมาณ 169.05 คว.
รายละเอียดไฟฟ้า

3

4. ผู้เขียนจึงขอสรุปด้วยผลการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 , 12 , 12.20 เมตร จำนวน 2 , 9 , 3 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 250 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 270 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 12 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 270 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดดอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

