



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 21 ต.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.มายางพร(ไฟถนนสายมายางพร- วังตาเค็น 11)

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001015510 คว. 16 ตุลาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.มายางพร(ไฟถนนสายมายางพร-วังตาเค็น)บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3
ถนน _____ ตำบล _____ มายางพร ตำบล _____ ปากแดง จังหวัด _____ ระยะ
ขอใช้เพื่อ ไฟถนนสายมายางพร-วังตาเค็น 11 มีผู้ใช้ไฟ _____ ราย หมดแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เค.วี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปากแดง 1
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟส่องสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย ไฟกำลัง _____ 1 ราย โหลดรวมประมาณ 20 คว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นแสดงค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายนอก ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน เครื่อง
☐

แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

