



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 24 พ.ย. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายเดชินทร์ ชนะสะแบง

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง รจก. (ท) กฟอ.ปลวก.

ตามคำร้องเลขที่ 120001007384 ลง 26 ตุลาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอยกเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ดาสีทรี อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 240 เมตร
 - สายที่ขาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แฉกเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง
- จึงให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | 1 | เมตร | จำนวน | 2 | ตัน |
|-------------------|----|------|------------|---------|------------------------|
| - ปักเสาครุฑ ขนาด | 95 | AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง 40 เมตร |
| - พาดสายขนาด | 50 | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง เมตร |

เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 39,620.14 บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทสิบสี่สตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)

- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หรือมิได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลวก.-บค. 6771/963

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจพจน์)

รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลวก.

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓