



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 25 มี.ค. 2552

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายภูษงค์ สิงห์ดอนแก้ว

ตามคำร้องเลขที่ 120001014312 ลง 23 พฤศจิกายน 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
 ค่าใช้จ่ายนั้น ผบ.คทล.ปวงแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

-	สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่	ม.6 ต.แม่ไม้คู่ อ.ปดุงจ.จ.ระยอง			
-	ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ	500	เมตร	ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ	550 เมตร
-	สายที่หาคออยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด	95 AW	ตร.มม.	รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด	100 ควี.เอ.
-	ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ให้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย				
-	ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ	1 เฟส	ขนาด	5 แอมป์	จำนวน
					11 เครื่อง
	จึงให้อยู่กับที่อาศัย				

- ปีกเสาคอ.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	2	ตัน
- พาดสายขนาด	95 AW	ตร.มม.ระบบ	3	เฟด 4	สาย ระยะทาง 50 เมตร
พาดสายเมนชายคาขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ	เฟด	สาย ระยะทาง	เมตร

- ผู้ให้ลงทุนเป็นเงิน	฿986.80 บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)	
- กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน	บาท ()

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๒๑๗๑๖/๒๕๖๓

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฏฐา กิจพจน์)

รจก.(ท) รย.ธจก.ภษ.ปดต.

๒ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓