

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง **ผจก.กฟอ.ปลวกแดง**

เลขที่

วันที่ 24 ก.ย. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

นายวิเชียร สิมะจาริก

เรียน ผจก.กฟอ.ปสด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปสด.

ตามคำร้องเลขที่ 120000946614 ลง 27 เมษายน 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผศ.ภพอ.ปลวกแดงได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 400 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอตัดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 60 เครื่อง ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | ปีกเสาโครง ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 6 | ตัน |
|----------------------|----|------|-------|-------------------|---------|
| พาดสายขนาด | 95 | AW | 3 | เฟส 4 สาย ระยะทาง | 60 เมตร |
| พาดสายเมนสายคานาขนาด | 50 | AW | 3 | เฟส 4 สาย ระยะทาง | 60 เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | |
|--------------------------|------------|-------|---|
| - ผู้ใช้การลงทุนเป็นเงิน | 222,032.32 | บาท (| สองแสนสองหมื่นสองพันสามสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | |
| - กฟ.ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล ทรมหา)

หัวข้อแผนบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๕๔๕๖๖๖/ ๒๕๕๓

คุณสมบัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางกนกพร วังสิริสุนทร)

ชวค.๖๓ จ.จก.ภพอ.ปตด.

၆၄ ဂ.ဗ. ၆၄၂