



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ วันที่ ๕ พ.ย. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - บ.วันพลัสกรุ๊ป จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวก.

ตามคำร้องเลขที่ 120001005224 ลง 15 ตุลาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 10 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 800 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

ปักเสาควง ขนาด	) เมตร	จำนวน	3	ต้น
พาดสายขนาด	95 AW ตร.มม.ระบบ	3 เฟส	4	สาย ระยะทาง 50 เมตร
พาดสายเมนขนาด	50 AW ตร.มม.ระบบ	เฟส	สาย ระยะทาง	เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 49,178.11 บาท (สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์ (รวมภาษี 7% ไว้แล้ว)
- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมอวด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด-บค./ ๕๕๕๕/ 2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจเจริญย์)
รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลวก.

- ๕ พ.ย. ๒๕๖๓