



จาก	ผบค.กฟอ.ปลวกแดง	ถึง	ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	3 ธ.ค. 2563
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -	นายณฐเบศร์ โพธิ์ชัย	

เขียน ผาก.กฟล.ปจค.ผ่าน ราก. (ท) กฟล.ปจค.

ตามคำร้องเลขที่ 120001009874 ลง 3 พฤศจิกายน 2563 แจ้งความประสงค์ขอขายเขตรบบ้านภายในไฟฟ้าและประปาจนกว่า
ค่าใช้จ่านั้น ผบค. กฟอ. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

រាយការណ៍

สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ๓.6 ต.นาบียงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 210 เมตร
 - สายที่ขาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เครือเอ
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | บีกเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 2 | ตัน |
|--------------------|-------|------------|-------|-------------|------|
| พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |
| พาดสายเมนสายคาขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ใช้จ่ายลงทุนเป็นเงิน 10,061.33 บาท (หนึ่งหมื่นหกสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- ฝาก ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากมีได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บด./37486/2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต)

๒.๖.๖๖
 ๒.๖.๖๖