



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ 25 มี.ค. 2564
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายอำนาจ เวียงนาค

เรียน ผจก.กฟอ.ปอด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปอด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001025040 ลง 6 มกราคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น มบค.กฟผ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

របាយការណ៍

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.แม่น้ำคู่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 220 เมตร
- สายที่หาคอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | – บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 6 | ตัน |
|------------------------|----|------|------------|---------------------|----------|
| – พาดสายขนาด | 95 | AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง | 120 เมตร |
| – พาดสายเมนสายคานาขนาด | 50 | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส 4 สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้โผลงทุนเป็นเงิน 96,235.73 บาท (เก้าหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน บาท (

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หวังนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาขอประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 4702/2664

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาตุนานิต)

អនុក.រាវ.ប.សត.

25 ม.ค. 2564