



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ วันที่ 13 มี.ค. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - น.ส.สมพร ทองวิเชียร

เรียน ผจก.กฟอ. ปลด.ผ่าน รก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001023256 ลง 28 ธันวาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ 4 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 100 เมตร
- สายที่ขาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ./และผู้ให้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 25 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | |
|---|-------------|
| ปักเสาเคอร์ ขนาด 9 เมตร | จำนวน 2 ต้น |
| - พาดสายขนาด AW ตร.มม. ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร | |
| - พาดสายแนบชายคาขนาด 50 AW ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 110 เมตร | |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 95,215.09 บาท (เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสิบห้าบาทเก้าสตางค์ (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค.157/19444

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ขาญขามัน)

ผจก.กฟอ.ปลด.

13 มี.ค. 2564