



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

วันที่

13 มี.ค. 2564

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

นายศราวุธ แพ้เพื่อน

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001022048 ลง 22 ธันวาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 50 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 100 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไว้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอ ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 50 เมตร
- พาดสายเมนขนาด 50 AW ตร.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 29,815.82 บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบห้าบาทแปดสิบลองสตางค์ (รวมภาษี / % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พงมยวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2372/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชานูยานิต)

ผจก.กฟอ.ปลด.

13 มี.ค. 2564