



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 13 มี.ค. 2564  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายกิติรัช เนียมเที่ยง

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจาก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001025447 ลง 7 มกราคม 2564 แจ้งความประสงค์ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ  
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

#### รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 200 เมตร
  - สายที่ขาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
  - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟนท.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
  - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 12 เครื่อง
  - ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

#### วิธีการดำเนินการ

- |                 |                  |                     |          |
|-----------------|------------------|---------------------|----------|
| ปักเสาควง.ขนาด  | 9 เมตร           | จำนวน               | 6 ต้น    |
| - พาดสายขนาด    | 95 AW ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง | 100 เมตร |
| - พาดสายเมนขนาด | 50 AW ตร.มม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง     | เมตร     |

#### เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 83,076.16 บาท (แปดหมื่นสามพันเจ็ดสิบหกบาทสิบหกสตางค์)  
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)

กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน \_\_\_\_\_ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค.16375/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายรุ่งโรจน์ ขาดูมานิต)

ผจก.กฟอ.ปลด.

13 มี.ค. 2564