



จาก	ผบค.กฟอ.ปลวกแดง	ถึง	ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	๖ มิ.ย. ๒๕๖๔
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -		นายภานุวัฒน์ สาดี้อ

ตามคำร้องเลขที่ 120001020934 ลง 17 ธันวาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. กฟภ. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ซื้อขายเขตบ้านเลขที่ ม 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขายเขตแล้วเสร็จประมาณ 330 เมตร

- สายที่หาคือเป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.ม. กับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.อ.

- ในการขายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จท่วยสินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 3 เครื่อง

ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

ประเภท	9 เมตร	จำนวน	1	คัน
- บักเสลดอ.ขนาด				
- พาดสายขนาด	05 AW	ตร.มม.ระบบ	3 เฟส 4 สาย ระยะทาง	20 เมตร
- พาดสายเมนสายคานขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ	เฟส	สาย ระยะทาง

- ผู้ถือหุ้นเงิน	28,584.65	บาท (	สองหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทหกสิบห้าสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	

(นายไพศาล หอมหวัด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต)
- ผจก.กฟอ.ปสค.
- ๘ ม.ค. 2564