



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 8 ก.พ. 2564

น.ส.ขวัญเรือน คำพานิช

ตามคำร้องเลขที่ 120001029595 ลง 19 มกราคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่าวนั้น ผบค.กฟอ.ป.ลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ตาสีห์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 110 เมตร

- สายที่ทาต่อเป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.อ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 7 เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

– ปีกเสาคอ.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	1				ตัน
– พาดสายขนาด	95	AW	3	เฟส	4	สาย	ระยะทาง	10 เมตร
– พาดสายเมนสายคานาขนาด	50	AW	3	เฟส	4	สาย	ระยะทาง	30 เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน	42,822.56	บาท (	สี่หมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบกสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค. ๗๖๔๙ / ๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาณมานิต)

ผจก.กฟอ.ปสค.
8 ก.พ. 2564