



จาก	ผบค.กฟอ.ปลวกแดง	ถึง	ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -		นางศิริพร ทองวิเชียร

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001031187 ลง 22 มกราคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.มายางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 380 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.อ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | – บักเสาคอจ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 4 | | | ต้น |
|-----------------------|----|------|------------|---|-----|---|---------------------|
| – พาดสายขนาด | 50 | AW | ตร.มม.ระบบ | 1 | เฟส | 2 | สาย ระยะทาง 80 เมตร |
| – พาดสายเมนชายคานขนาด | 50 | AW | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | | สาย ระยะทาง เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------|--|
| - ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน | 36,991.34 | บาท (| สามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | |
| - กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./588/2564
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ขาญมานิต)

๒๗ ๕.๖. ๒๕๖๔
 ๒๗ ๕.๖. ๒๕๖๔