



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๔

นายโกศล แสงวิเศษ

ตามคำร้องเลขที่ 120001035696 ลง 4 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.ทพ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 540 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ต.ร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

- บั๊กเสาคอ.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	2			ตัน
- พาดสายขนาด	50	AW	ตร.มม.ระบบ	1	เฟส	2	สาย ระยะทาง 50 เมตร
- พาดสายเมนขยายคานาขนาด	50	AW	ตร.มม.ระบบ		เฟส		สาย ระยะทาง เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน	21,980.69	บาท (	สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจพจน์ย์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปสด.

၇၄ ဂ.၇. ၂၀၁၈