



จาก	ผบค.กฟอ.ปลวกแดง	ถึง	ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	25 ม.ค. 2564
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -	นายสมนึก	อ่ำสี

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 1200012025378 ลง 7 มกราคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.ฟทอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขายเขตแล้วเสร็จประมาณ 800 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.ม. รับไฟฟ้าหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------|-------|---------------|----------|
| - บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 6 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 95 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส | 4 สาย ระยะทาง | 200 เมตร |
| - พาดสายเมนชายคานขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

.....
เงินลงทุน

- | | | | |
|-------------------------|------------|-------|---|
| - ผู้ใช้โผลงทุนเป็นเงิน | 138,298.84 | บาท (| หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | |
| - กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./4700/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต)

ผจก.กฟอ.ปสด. ~~✓~~
25 ม.ค. 2564