



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ ๕-8 ก.พ. 2564

นายอรณพ สมานวิวัฒน์

ตามคำร้องเลขที่ 120001032279 ลง 26 มกราคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 400 เมตร

- สายที่ทาต่ออยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ให้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

– บั๊กเสาคอ.ขนาด	เมตร		จำนวน				ตัน	
– พาดสายขนาด	50	AW	ตร.มม.ระบบ	1	เฟส	2	สาย ระยะทาง	200 เมตร
– พาดสายเมนชายคานขนาด	50	AW	ตร.มม.ระบบ		เฟส		สาย ระยะทาง	เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน	33,712.92	บาท (	สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	



หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๗๖๕๓/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชานุมานิต)

ผจก.กฟอ.ปสด.

8 ก.พ. 2564