



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 16 มี.ค. 2564

น.ส.จิตพันธ์ เอี่ยมมละออ

ตามคำร้องเลขที่ 120001046517 ลง 8 มีนาคม 2654 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟผ.ปหลวงแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

|   |                                                                                   |                                 |          |                                 |                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|
| - | สถานที่ซื้อขายเขตบ้านเลขที่                                                       | ม.4 ต.มายางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง |          |                                 |                       |
| - | ระยะทางจากจุดขายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ                                              | 200                             | เมตร     | ขายเขตแล้วเสร็จประมาณ           | 230 เมตร              |
| - | สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด                                               | 50                              | AW       | ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด | 50 เควี.อ.            |
| - | ในการขายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย |                                 |          |                                 |                       |
| - | ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ                                                      | 1                               | เฟส ขนาด | 5                               | แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง |
|   | ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย                                                            |                                 |          |                                 |                       |

|                      |       |            |       |     |     |             |         |
|----------------------|-------|------------|-------|-----|-----|-------------|---------|
| - บักเสาคอร์ขนาด     |       | เมตร       | จำนวน |     |     |             | ต้น     |
| - พาดสายขนาด         | AW    | ตร.มม.ระบบ |       | เฟส | สาย | ระยะทาง     | เมตร    |
| - พาดสายเมนชายคาขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 3     | เฟส | 4   | สาย ระยะทาง | 30 เมตร |

|                         |           |       |                                                     |
|-------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|
| - ผู้ใช้ฟิลงทุนเป็นเงิน | 43,799.44 | บาท ( | สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)   |           |       |                                                     |
| - กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน     |           | บาท ( |                                                     |

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)  
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า



รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปสด.

116 ឆ.ក. 2564