



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง  
เลขที่ วันที่ 8 ก.พ. 2564  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - น.ส.วิกันดา สดใส

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001031186 ลว 22 มกราคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

#### รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 530 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 6 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

#### วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 13 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 350 เมตร
- พาดสายเมนสายคาขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

#### เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 166,293.54 บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบบสามบาทห้าสิบลีตต่างค์ (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรมชวด)  
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./7655/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ขาญมานิติ)

ผจก.กฟอ.ปลด.  
8 ก.พ. 2564