



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายประสงค์ญาณ พรหมมา

ตามคำร้องเลขที่ 120001030161 ลง 20 มกราคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.มายางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 80 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 120 เมตร

- สายที่ทาอดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.อ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

– ปักเสาอ.รขนาด	เมตร		จำนวน				ต้น
– พาดสายขนาด	AW	ตร.มม.ระบบ	เฟส	สาย	ระยะทาง		เมตร
– พาดสายเมนชายคานขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ	3 เฟส	4	สาย ระยะทาง	40	เมตร

- ผู้ใช้โผลงทุนเป็นเงิน	34,958.56	บาท (	สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบแปดบาทห้าสิบหกสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 390/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต)

ผลก.กฟอ.ปลด.
๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕