



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายอรรณพ สมประเสริฐ

ตามคำร้องเลขที่ 120001056037 ลง 1 เมษายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 580 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

- ปักเสาออร์.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	2			ตัน
- พาดสายขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ	1	เฟส	2	สาย ระยะทาง	70 เมตร
- พาดสายเมนชายคาขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ		เฟส		สาย ระยะทาง	เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน	28,590.66	บาท (	สองหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบหกสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	

(นายไพศาล พรหมवाद)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 22145/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต)

ผจก.คฟอ.ปลด.
๓ เม.ย. ๒๕๖๕