



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

น.ส.พรทิพย์ ทองวิเชียร

ตามคำร้องเลขที่ 120001074644 ลง 2 มิถุนายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.ฟทอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.มายางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 330 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.อ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 6 เครื่อง

ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

- บักเสาคอจ.ขนาด		เมตร	จำนวน				ตัน
- พาดสายขนาด	AW	ตร.มม.ระบบ	เฟส	สาย	ระยะทาง		เมตร
- พาดสายเมนชายคานขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ	3	เฟส	4	สาย ระยะทาง	30 เมตร

- ผู้ใช้เงินทุนเป็นเงิน	15,356.46	บาท (	หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบหกสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

(นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต)

ผจก.กฟอ.ปสค.
15 มิ.ย. 2564