



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่

น.ส.สุธิชา พ่อคำช้าง

ตามคำร้องเลขที่ 120001070638 ลง 21 พฤษภาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.ฟพอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|--------------------------|-------------|
| - | สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ | ม.1 ต.ตาสีหิ | อ.ปลวกแดง | จ.ระยอง | |
| - | ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ | 200 | เมตร | ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ | 220 เมตร |
| - | สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด | 50 AW | ตร.มม. | รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด | 30 เควี.เอ. |
| - | ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย | | | | |
| - | ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ | 1 เฟส ขนาด | 5 แอมป์ | จำนวน | 3 เครื่อง |
| | ซึ่งอยู่ยกับที่อาศัย | | | | |

วิธีการดำเนินการ

- | – บักเสาคอร์.ขนาด | เมตร | | จำนวน | | | | ตัน |
|-----------------------|-------|-------------|-------|-----|-----|-------------|---------|
| – พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | สาย | ระยะทาง | เมตร |
| – พาดสายเมนชายคานขนาด | 50 AW | ตร.มม. ระบบ | 1 | เฟส | 2 | สาย ระยะทาง | 20 เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | |
|-----------------------|----------|-------|---|
| - ผู้ใช้ลงทุนเป็นเงิน | 5,590.81 | บาท (| ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | |
| - กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๑๔๔๘๗/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต)

ผจก.กฟอ.ปตท.

୨ ୦ ଜି.ପି. ପ୍ରତିଦିନ