



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๐๔

นาย วิมล จันทร์มาศ

ตามคำร้องเลขที่ 120001076748 ลง 8 มิถุนายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.ฟทอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 620 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

– ปักเสาโครงขนาด	9	เมตร	จำนวน	1			ต้น
– พาดสายขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ	1	เฟส	2	สาย ระยะทาง	20 เมตร
– พาดสายเมนสายเคาขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ		เฟส		สาย ระยะทาง	เมตร

- ผู้ใช้ไหลทุนเป็นเงิน	17,273.18	บาท (	หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจพจน์)

รจก.(ท) รช~~ค~~คกฟอ.ปสค.

1 ก.ค. 2564