



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด.

ถึง

ผจก.กฟอ.ปลด.

เลขที่

วันที่

15 มิ.ย. 2564

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.-

อบต.มาบยางพร(ไฟถนนสายวังตาลหม่อน-อ่างน้ำพัฒนา)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001077566 ลว. 10 มิถุนายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.มาบยางพร(ไฟถนนสายวังตาลหม่อน-อ่างน้ำ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 5 ถนน ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ ไฟถนนสายวังตาลหม่อน-อ่างน้ำพัฒนา มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟฟ้าจาก
ระบบจำหน่าย 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 8 : ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 20 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ด.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐					
แรงสูงภายนอก	☐	ปักเสา คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ด.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐					
หม้อแปลงภายใน	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง	ชุด
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30	เควี.เอ.	จำนวน 1	เครื่อง	
	☐					
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ด.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด	วัตต์	จำนวน	ชุด	จัดหาอุปกรณ์
	☐					
แรงต่ำภายนอก	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ด.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด	ด.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐					
กาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ	เฟส	โวลท์ ขนาด	กิโลวาร์	
		จำนวน	ชุด			
มิเตอร์	☒	ติดตั้งมิเตอร์ 30(100)	แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด	/5 แอมป์	
		จำนวน 1	ชุด			
รีลออน	☐	หม้อแปลงระบบ	เฟส ขนาด	เควี.เอ	จำนวน	เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.มายางพร(ไฟถนนสายวังตาลหม่อน-อ่างน้ำพัฒนา)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				159,976.22
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	1,846.00			
ร็อดอนแรงสูง				
ร็อดอนหม้อแปลง				
ร็อดอนแรงต่ำ				
ค่าฮอทไลน์				10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				3,000.00
รวมเป็นเงิน	1,846.00	0.00	0.00	172,976.22
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				12,108.34
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				185,084.56

เงินลงทุนส่วนที่เ็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 185,084.56 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันแปดสิบลีบบาทห้าสิบลทสดวงค์)
กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 1,846.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง ค่า และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล หอมหวด
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 2562/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ขาญมานิต)
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง
15 มิ.ย. 2564