



ถึง กฟอ.ปตด.

วันที่

เรื่อง

อบต.มาบยางพร (สาย รย 2026)

ตาม คำร้องเลขที่ 120001092697 ลว. 20 กรกฎาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น พบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.มาบยางพร (สาย รย 2026)

บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๕

ถนน	ตำบล	มาบยางพร	อำเภอ	ปลวกแดง	จังหวัด	ระยอง
-----	------	----------	-------	---------	---------	-------

ขอใช้เพื่อ	ไฟสาธารณะ	มีผู้ใช้ไฟ	1	ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
------------	-----------	------------	---	--------------------------------

ระบบจำหน่ายแรงสูง	3	เฟส 22 เควี.	วงจรที่	13	ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ	ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ	15	กม.				

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว.

รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☐	ปักเสา คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด	250HGW,50SAC ต.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐						
แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด	250HGW,50SAC ต.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐						
หม้อแปลงภายใน	☐	ปักเสาคอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	1 เฟส 22 เควี. ขนาด	30	เควีเอ. จำนวน	1	เครื่อง
	☐						
ไฟสาธารณะ	☐	ปักเสาคอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด		ต.มม. จำนวน		สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด		วัตต์ จำนวน		ชุด	จัดหาอุปกรณ์
	☐						
แรงต่ำภายนอก	☐	ปักเสาคอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด		ต.มม. จำนวน		สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนขายคาขนาด		ต.มม. จำนวน		สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐						
คาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ		เฟส		โวลท์ ขนาด	กิโลวาร์
มิเตอร์	☒	ติดตั้งมิเตอร์	30	แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด		/5 แอมป์
		จำนวน	1	ชุด			
รีดลอน	☐	หม้อแปลงระบบ		เฟส ขนาด		เควีเอ จำนวน	เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ^{ที่}งาน ขยายเขตรบบจำหน่าย

อบต.มายางพร (สาย รย 2026)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				157,396.07
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์		1,846.00		1,600.00
ร็อดอนแรงสูง				
ร็อดอนหม้อแปลง				
ร็อดอนแรงต่ำ				
ค่าสหไลน์				10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				3,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				
รวมเป็นเงิน	0.00	1,846.00	0.00	171,996.07
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			12,039.72
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			184,035.79

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 184,035.79 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท
งบทำการ จำนวน 1,846.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๑๑๒๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจพจน์ชัย)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
21 ก.ค. 2564