



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 16 ส.ค. 2564

นายพิเชษฐ์ ศรีสลิด

ตามคำร้องเลขที่ 120001094940 ลง 29 กรกฎาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.ทพ.ป.ลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ซื้อขายเขตบ้านเลขที่ ..... ม.2 ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ..... 40 ..... เมตร ขายเขตแล้วเสร็จประมาณ ..... 60 ..... เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ..... 50 ..... AW ..... ตร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด ..... 160 ..... เควี.เอ.

- ในการขายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ..... 1 ..... เฟส ขนาด ..... 5 ..... แอมป์ จำนวน ..... 6 ..... เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

|                        |       |             |   |       |   |             |    |      |
|------------------------|-------|-------------|---|-------|---|-------------|----|------|
| – บักเสาคอจ.ขนาด       |       | เมตร        |   | จำนวน |   |             |    | ต้น  |
| – พวดสายขนาด           | AW    | ตร.มม. ระบบ |   | เฟส   |   | สาย ระยะทาง |    | เมตร |
| – พวดสายเมนชายคาศาขนาด | 50 AW | ตร.มม. ระบบ | 3 | เฟส   | 4 | สาย ระยะทาง | 30 | เมตร |

|                          |           |       |                                                     |
|--------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|
| - ผู้ใช้ไหลลงทุนเป็นเงิน | 15,591.36 | บาท ( | หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)    |           |       |                                                     |
| - กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน      |           | บาท ( |                                                     |

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)  
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชานุมานิต)

ผจก.กฟอ.ปสค.

16 ส.ค. 2564