



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 3 ก.ค. 2564

นางวิมล สขสวัสดิ์

ตามคำร้องเลขที่ 120001089345 ลง 10 กรกฎาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น พบค.กฟป.ลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ตาสีหิรี อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 30 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 30 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตระม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 28 เครื่อง

ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาศัย

- บักเสาคอ.ขนาด		เมตร	จำนวน						ตัน
- พาดสายขนาด	AW	ตร.มม.ระบบ		เฟส		สาย	ระยะทาง		เมตร
- พาดสายเมนชายคานขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ	3	เฟส	4	สาย	ระยะทาง	120	เมตร

- ผู้ใช้ฟองทุนเป็นเงิน	51,171.41	บาท (	ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต)

จาก นพด. ปลัด.
13 ก.ค. 2564