



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ 8 ก.ย. 2564
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นางสาวสุวรรณ นาคนวน

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001104683 ลง 25 สิงหาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟผ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|
| - | สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ | ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง | | | |
| - | ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ | 100 | เมตร | ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ | 110 เมตร |
| - | สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด | 95 | AW | ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด | 160 เควี.เอ. |
| - | ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย | | | | |
| - | ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ | 1 | เฟส ขนาด | 5 | แอมป์ จำนวน 14 เครื่อง |
| | ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย | | | | |

วิธีการดำเนินการ

- | – บั๊กเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | | | ตัน |
|----------------------|----|------|-------------|---|-----|---|---------------------|
| – พาดสายขนาด | 95 | AW | ตร.มม. ระบบ | 3 | เฟส | 4 | สาย ระยะทาง 10 เมตร |
| – พาดสายเมนชายคาขนาด | 50 | AW | ตร.มม. ระบบ | 3 | เฟส | 4 | สาย ระยะทาง 50 เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | |
|------------------------|-----------|-------|--|
| - ผู้ใช้ไหลทุนเป็นเงิน | 49,190.49 | บาท (| สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | |
| - กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 471

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาญบานิต)

- ผจก.กฟอ.ปสค. -

8 ગ.પ. 2564