



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 27 ก.ย. 2564

บริษัท เดอะ แกรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตามคำร้องเลขที่ 120001115172 ลง 21 กันยายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟป.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ _____ ม.5 ต.มายางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ _____ 300 _____ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ _____ 350 _____ เมตร

- สายที่ขาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด _____ 95 _____ AW ตระม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด _____ 160 _____ เควี.เอ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ _____ 1 _____ เฟส ขนาด _____ 15 _____ แอมป์ จำนวน _____ 8 _____ เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

- ปีกเสาคอ ขนาด	9	เมตร	จำนวน	6			ตัน
- พาดสายขนาด	95 AW	ตร.มม.ระบบ	3	เฟส	4	สาย ระยะทาง	50 เมตร
- พาดสายเมนชายคาขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ		เฟส		สาย ระยะทาง	เมตร

- ผู้ใช้ลงทุนเป็นเงิน	97,846.95	บาท (	เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ชาลุมานิต)

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔