



เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001141702 ลว. 22 ธันวาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.ตาสีห์ (หนองค้างคาว 3) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3
ถนน ตำบล ตาสีห์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ไฟสาธารณะ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟฟ้าจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 1 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เหมราช
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 4 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ขายสินค้าออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☐	ปักเสา คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☐	ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด	25OHGW,50SAC ต.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง.	 เมตร
	☐						
แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☐	ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด	25OHGW,50SAC ต.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง.	 เมตร
	☐						
หม้อแปลงภายใน	☐	ปักเสาคอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน ประกอบน้จรั้นหม้อแปลง
	☐	ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	1 เฟส 22 เควี. ขนาด	30	เควีเอ. จำนวน	1	เครื่อง
	☐						
ไฟสาธารณะ	☐	ปักเสาคอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด		ต.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง. เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด		วัตต์	จำนวน		ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐						
แรงต่ำภายนอก	☐	ปักเสาคอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☐	ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด		ต.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง. เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด		ต.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง. เมตร
	☐						
คาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ		เฟส		โวลท์ ขนาด	 กิโลวาร์
มิเตอร์	☒	ติดตั้งมิเตอร์	30	แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด		/5 แอมป์
		จำนวน	1	ชุด			
ร็อดถอน	☐	หม้อแปลงระบบ		เฟส ขนาด		เควีเอ จำนวน	 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.ตาสีห์ (หนองค้างคาว 3)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				158,675.75
หม้อแปลงภายใน				
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	1,846.00			1,600.00
ร็อดอนแรงสูง				
ร็อดอนหม้อแปลง				
ร็อดอนแรงต่ำ				
ค่าสหออนไลน์				10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				3,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				
รวมเป็นเงิน	1,846.00	0.00	0.00	173,275.75
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			12,129.30
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			185,405.05

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 185,405.05 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าบาทห้าสตางค์)
กำหนดคืนราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 1,846.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล ทรอมฮวด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./คส.3

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง
รจก.(ท) รช.ผจก.รฟอ.ปลด.
23 ธ.ค. 2564