



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 25 ต.ค. 2564

นายปิตุพร จันทราทิพย์

ตามคำร้องเลขที่ 120001123769 ลง 19 ตุลาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่าายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 500 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตระม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง

ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาศัย

– บั๊กเสาคอ.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	4	ตัน
– พาดสายขนาด	95 AW	ตร.มม.ระบบ	3 เฟส	5 สาย ระยะทาง	80 เมตร
– พาดสายเมนชายคานขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ	เฟส	สาย ระยะทาง	เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน	61,346.71	บาท (	หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายัคเรศ สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปสค.

25 જા.જા. 2564