



จาก	ผบค.กฟอ.ปลวกแดง	ถึง	ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	28 ต.ค. 2564
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -	นายอภิชาติ วันทองดี	

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001120508 ลว 7 ตุลาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.ทฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- | | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| - | สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ | ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง | |
| - | ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ | 600 | เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 740 เมตร |
| - | สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด | 50 AW | ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 |
| - | ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย | | เควี.อ. |
| - | ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ | 1 เฟส ขนาด | 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง |
| | ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย | | |

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------|-------|-------------------|----------|
| - บั๊กเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 4 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 | เฟส 2 สาย ระยะทาง | 140 เมตร |
| - พาดสายเมนชายคานขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | | เฟส สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------|--|
| - ผู้ใช้ฟิลงทุนเป็นเงิน | 42,816.71 | บาท (| สี่หมื่นสองพันแปดร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | |
| - กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 4425 / 2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

12

นายัคเรศ สุเรือง

· ผจก.กฟอ.ปสค:

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔