



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 25 ต.ค. 2564

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายสมศักดิ์ ประไพ

ตามคำร้องเลขที่ 120001118701 ลว 1 ตุลาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟผ.ปสวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 10 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 50 เมตร

- สายที่ทอดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เครื่อ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 6 แอมป์ จำนวน 6 เครื่อง

ซึ่งใช้ร่วมกับที่อาศัย

- บักเสาคอ.ขนาด		เมตร	จำนวน					ตัน
- พาดสายขนาด	AW	ตร.มม.ระบบ		เฟส		สาย	ระยะทาง	เมตร
- พาดสายเมนชายคาขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ	3	เฟส	4	สาย	ระยะทาง	30 เมตร

- ผู้ใช้โผลงทุนเป็นเงิน	36,626.74	บาท (	สามหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมवाद)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./4851/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายัคเรศ สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปตด.

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔