



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ 6 ม.ค. 2564
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - บริษัท อิลริช จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001140944 ลง 20 ธันวาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขายเขตรบบ้านจ่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.ฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่น้ำคู่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 280 เมตร
- สายที่หาคือเป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.อ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|------------------------|----|------|------------|---------------------|---------|
| – ปีกเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 3 | ตัน |
| – พาดสายขนาด | 95 | AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง | 80 เมตร |
| – พาดสายเมนสายคานาขนาด | 50 | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|
| - ผู้ใช้ฟัฟลงทุนเป็นเงิน | 70,021.54 | บาท (| เจ็ดหมื่นยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบลีสดวงค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | |
| - กฟฟ.ลงทุนเป็นเงิน | 0.00 | บาท (| ศูนย์บาทถ้วน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 102 / 2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

we

นายนักเรศ สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปลด.
- 6 ม.ค. 2564