



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 19 ม.ค. 2565

บริษัท อภิวัดย์ พร็อพเพอร์ตี้ 1979 จำกัด

ตามคำร้องเลขที่ 120001145675 ลง 10 มกราคม 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟผ.ปสภก.แดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

-	สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่	ม.1 ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	
-	ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ	100	เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 250 เมตร
-	สายที่ขาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด	50 AW	ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
-	ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย		
-	ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมอเตอร์ระบบ	1 เฟส ขนาด	15 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง
	ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย		

- บั๊กเสาคอ.รขนาด	9	เมตร	จำนวน	5			ตัน
- พวดสายขนาด	50	AW	ตร.มม.ระบบ	1	เฟส	2	สาย ระยะทาง 110 เมตร
- พวดสายเมนชายคาศาขนาด	50	AW	ตร.มม.ระบบ	เฟส	สาย	ระยะทาง	เมตร

- ใช้จ่ายลงทุนเป็นเงิน	60,409.60	บาท (	หกหมื่นสี่ร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟฟ.ลงทุนเป็นเงิน	0.00	บาท (	ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานอมนัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./231/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายัคเรศ สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปลด.

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕