



จาก ผบ.ค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ ๕๙ มี.ค. ๒๕๖๕
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายกิตติพัฒน์ เกียรติธรรมรัช

ตามคำร้องเลขที่ 120001156522 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 40 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 60 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาศัย

	9	เมตร	จำนวน	1			ตัน
- ปักเสาออร์.ขนาด							
- พาดสายขนาด	50	AW	ตร.มม.ระบบ	1	เฟส	2	สาย ระยะทาง 20 เมตร
- พาดสายเมนขายคาขนาด	50	AW	ตร.มม.ระบบ		เฟส		สาย ระยะทาง เมตร

- ผู้ใช้ไหลลงทุนเป็นเงิน	17,988.10	บาท (	หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน	0.00	บาท (	ศูนย์บาทถ้วน

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารักษ์เหลือง)
รจก.(ท.)-ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.ฟ.อ.ป.ลต.

9 ឆ.ក. 2565