



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ **๕ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๕**
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - บริษัท อาร์ ดี ซี เซอร์วิส จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001191732 ลว 27 พฤษภาคม 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 40 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 50 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.และผู้ไฟฟ้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 10 เมตร
- พาดสายเมนขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 21,849.25 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1849/2565
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
๕ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๕