



ถึง กฟอ.ปตด.

7 ឧ.ប. 2565

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ตาม คำร้องเลขที่ 12000316064 ลว. 31 พฤษภาคม 2565 แจ้งความประสงค์ขอขายเขตรบบจำนำย
และประมาณการราค่าใช้จำยนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ 4

ถนน	ตำบล	ปลวกแดง	อำเภอ	ปลวกแดง	จังหวัด	ระยะของ
ขอใช้เพื่อ	ร้านขายของชำ	มิผู้ใช้ไฟ	1	ราย	หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก	
ระบบจำหน่ายแรงสูง	3 เฟส 22 เควี.	วงจรที่	14	ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ	ปลวกแดง 1	
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ		5	กม.			

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 150 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้สินค้าออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 คัน
	☐ บั๊กเสาคอมม่อน คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
แรงสูงภายใน	☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 คัน
	☐ บั๊กเสาคอมม่อน คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 60 เมตร
	☐ _____
หม้อแปลงภายนอก	☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ บั๊กเสาคอมม่อน คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส 22 เควี. ขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ เครื่อง
	☐ _____
ไฟสาธารณะ	☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์ _____
	☐ _____
แรงต่ำภายนอก	☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ บั๊กเสาคอมม่อน คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
คาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์
	จำนวน _____ ชุด
มิเตอร์	☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
	จำนวน 3 ชุด
รีดดอน	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) โครงการ ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ไฟฟ้า
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				17,718.18
แรงสูงภายใน				87,871.71
หม้อแปลงภายใน				114,498.17
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	19,295.00			4,200.00
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าสหออนไลน์				20,300.60
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				
รวมเป็นเงิน	19,295.00	0.00	0.00	254,588.66
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			17,821.21
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			272,409.87

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 272,409.87 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 19,295.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1787/ 2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

208
(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)
รท(ท) ปฏิบัติงานแทน ผอ.กฟภ.ปสค.
๒7 มิ.ย. 2565